

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



Hospital Nacional “Dr. Juan José Fernández”, Zacamil, Mejicanos, S.S.

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“Cualquier tipo de documento legalizado que se requiera debe avocarse al oficial de información pública de la Institución, según lo indica la LAIP”

Lic. María Antonieta Ojeda Medrano
Jefe de Unidad de Asesorías y Consultas
Hospital Nacional Zacamil

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CUENTA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: CONSTRUCTORA GIGANTE, S.A. DE C.V.	N° ORDEN DE COMPRA	3215-166-2022
NIT:	N° SOLICITUD	150-2022
	N° LIBRE GESTIÓN	119-2022
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE REC. O/C.	FECHA	30 de Septiembre 2022

LUGAR DE ENTREGA: **HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL**

UNIDAD SOLICITANTE: DEPTO. DE MANTENIMIENTO	FORMA DE PAGO
ADMN. DE ORDEN: RENE ISAAC LUNA	CRÉDITO 60 DÍAS

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<p>Solicitado: Código Sinab: 81207108, Código ONU: 40101701, Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60,000 BTU. Ofrecido: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 4 MINISPLIT DE 60,000 BTU CON PROTECCIÓN LAMPARA UV. ALCANCE DE TRABAJO – 4 SISTEMAS MINI SPLIT TIPO PISOTECHO DE 5 TONELADAS 60,000 BTU. SISTEMA SPLIT DE TIPO PISOTECHO PARA 4 QUIROFANOS. 4 EQUIPOS DE 5 TONELADAS, MARCA LENNOX MODELO EVAPORADOR LXGUCMD060100P20-4 MODELO CONDENSADORA 13ACXN-060-230. Suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos incluye: Instalación de cobre flexible para las entradas de condensadoras y evaporadoras tuberías de cobre de 7/8" y 3/8" toda soldadura se realizará con autógena de acetileno y oxígeno con material de aporte de varilla de plata Harris al 5%, toda la tubería será forrada con aislante rubatex en sus medidas correspondientes, a cada equipo se le instalará bomba de condensado, filtro, visor, válvula y lampará UVC de 10,000hr caprock Gph357t5l Para la instalación de los equipos al interior del quirófano estarían suspendidos al techo con varilla roscada de 1/2, esta instalación dentro de los quirófanos es poco invasiva solo se requiere perforar Tablaroca para el paso de la varilla, realizar un pequeño hueco aproximadamente 5 cm de diámetro para el paso de manguera de drenaje cuya descarga llegará hasta el pasillo exterior del cuarto de Unidades Manejadoras, dentro de esta instalación se protegerá el piso vinílico y se anclará bomba de condensado en pared. Las lamparás UVC se instalarán en el serpentín posterior a esta instalación se resanará con el tipo de pintura existente de tipo epoxica (se solicita el código y sw de la pintura) Instalación de condensadoras según visita técnica se colocarán atrás del pasillo exterior de las UMAS, al exterior instaladas sobre una base de ángulo tipo banco con protección de pintura anticorrosiva y la alimentación eléctrica se creará un tablero de 12 circuitos para la alimentación de evaporadoras y condensadoras con dados térmicos de 20A y 50A toda instalación eléctrica se polariza. Tiempo de entrega inmediato, sujeto a disponibilidad de bodega para entrega de equipos, tiempo de obra 5 días hábiles después de firmada la orden de compra. Incluye 1 mantenimiento mensual por el período de garantía.</p>	C/U	4	\$ 4.866,77	\$ 19.467,08
MONTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA					\$ 19,467.08

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



Específico	61102					Línea de trabajo 02-02
Valor US \$	\$19,467.08					Fondo: <i>GENERAL</i>
<p>Justificación: Contratación de Suministro e Instalación de equipos de aire acondicionados urgente para el área de Quirofanos para garantizar la climatización optima de las áreas con la finalidad de brindar un efectivo servicio a los pacientes. Contactar con Administrador de O/C al número 2594-5090 SOLICITUD No. SCM-072-2022.</p>						
<p>NOTA: El suministro e Instalación deberá ser entregada y coordinada en el Depto. de Mantenimiento- Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil, indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. <u>LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.</u> Asimismo, El Contratista deberá rendir a satisfacción del Hospital Nacional Zacamil una Garantía de Buen Servicio, funcionamiento o calidad de bienes, a favor del Gobierno de El Salvador - Hospital Nacional Zacamil "Dr. Juan José Fernández" Zacamil, s.s. para asegurar que el contratista responderá por el buen servicio que le sean imputables durante el período que se establezca en el contrato. El plazo de vigencia de la garantía será de 12 meses contados a partir de la recepción definitiva del servicio contratado, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato u orden de compra. La cual se deberá entregar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de emitida el acta de recepción final del suministro contratado.</p>						
GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)		REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello		