

## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**



**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 08 de Mayo de 2019 ✓ **No de Orden:** 163/2019 ✓  
**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 014/2019 ✓  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **PRESTEGARD ELECTRO. S.A. DE C.V.** ✓ **NIT:** [REDACTED]  
**Clasificación:** MEDIANA EMPRESA **NRC:** [REDACTED]  
**Dirección:** 6-10 calle poniente y 43 ave. Sur., col. flor blanca, #435, San Salvador  
**Correo Electrónico:** [rogelio.mejia@prestegardelectro.com](mailto:rogelio.mejia@prestegardelectro.com) **Teléfono:** 2271-1690//2222-2263

Suministro para instalar cargador a banco de baterías de motor diésel de bomba contra incendio ✓

| R | CANT. | U/M | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|---|-------|-----|--------|---|-----------------|---------------|
| 1 | 1     | C/U | 70302  | Cargador de batería para sostenimiento constante de carga mod. A051h785<br>Entrada: 120/208-240v. Salida:12/24vdc 20a. 60Hz<br>Datos de cargador de batería: Marca "Cummins"<br>Output nominal voltaje: 12-24vdc/ Float voltajes batteries 12vdc/ Float voltajes 24vdc batteries/ Equalize voltaje 6.5% above float voltaje sensing/ Output voltaje regulation +0.5%(1/2%) line and load regulation/ Maximun output current 10 or 20 amps nominal/ Ecuallize-charging battery interactive auto-boost/ Input voltaje ac 120,208-240v+_10%/ Frecuencia 60/50hz+ : 5%<br>Garantía: 12 meses por defectos de fabrica. | \$2,900.00      | \$ 2,900.00 ✓ |

**TOTAL US:** \$ 2,900.00 ✓

**(TOTAL EN LETRAS)** DOS MIL NOVECIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>ⓧ OBSERVACION ⓧ</b><br>Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención. | <b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b><br><b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, ocho copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra.<br>En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación. | <b>C.C.</b><br>*ALMACÉN<br>*UFI<br>*UACI<br>*PRESUPUESTO<br>*SOLICITANTE<br>*ADM. DE OC. |
|--|---|--|

|                          |  |                       |                  |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|
| <b>LUGAR DE ENTREGA:</b> | <b>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</b> |                       |                  |
| <b>FECHA DE ENTREGA:</b> | <b>Inmediata</b> ✓                                   | <b>FORMA DE PAGO:</b> | <b>Contado</b> ✓ |

E. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales  
**DIRECTORA HOSPITAL**

|   |  |
|---|--|
| <b>Administrador de la Orden:</b><br>Ing. Marvin Josue Jovel Osorio ✓<br>Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento.<br>PBX: 2665-6100 EXT: 1166 | <b>Elaboró:</b> Julio Antonio Alvarenga Campos.<br><b>Fecha de Distribución:</b> |
|---|--|

102