



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
SAN MIGUEL



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
Director Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

HOSPITAL NACIONAL SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 18 DE ABRIL DE 2023. No de Orden: 200/2023 ✓
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ Solicitud No: 036/2023
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: PRODUCCION Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. ✓ NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electrónico: nelson.hernandez@attechs.com comercial@attechs.com
Dirección: CALLE ATITLÁN Y AV. PASCO NO.2914, COL. MIRAMONTE, SAN SALVADOR
Teléfono: 2260-1440; 2261-0974

COMPRA DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE, AL GRUPO DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE LA RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL.


R	CANT.	U/M	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	81208080	DESCRIPCIÓN SEGÚN MINSAL: SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DESCRIPCIÓN COMERCIAL: SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE, AL GRUPO DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE LA RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE, QUE INCLUYE: GABINETE METÁLICO CON: -Una protección principal de 100 amperios 3 polos 480 V -Block de 3 barras de distribución de cobre y barra de neutros. -3 Variadores de frecuencia con sus respectivos filtros, para control de motor de 15 HP 3 Ph 480 V 60 Hz. -1 Variador de Frecuencia con sus respectivos filtros, para control de motor de 25 HP 3 Ph 480 V 60 Hz. -Sistema de Control por PLC -2 Control o Sensor de Nivel de Agua Protector de Trascientes a 480 V 3 Ph 60 Hz con la capacidad adecuada. -Protector de falla de fase, etc. -Un UPS a 110V/220 V 1.5 KVA 60 Hz 1 Ph. -Acometida Eléctrica a cada bomba con tubo Conduit AL (ros, Ocable), coraza forrada 3/4 diámetro y Conectores buchin. -Alarma audible a 50Mts. Por falla del Sistema. -Valvula de alivio de 1" NPT MOTOR-BOMBA CON MOTOR ELÉCTRICA DE 15.0 HP 60 Hz, A 3480 RPM. E:208-230/460 VOLT. 1: 42 38/19 AMP. OBRA MECÁNICA: -Cambiar una entrada 1 1/2 al manifold por 2" Diamet. -Modificar o cambiar base metálica de bancada de 4 bombas (Jevantar del piso de concreto). -Instalar 4 válvulas Acero Inoxidable 3 piezas 2"flanjeada. -Instalar 4 check vertical acero Inoxidable 2"flanjeada. Garantía: 1 año, no se consideran descargas eléctricas, solo por fallos de componentes electrónicos.	\$17,756.82	\$17,756.82

TOTAL US: \$17,756.82

(TOTAL EN LETRAS): DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
OBSERVACION Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.-	TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Colocar en la Factura No. De Orden de Compra y Código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos. Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, ocho copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS		
FECHA DE ENTREGA:	75 DÍAS DESPUÉS DE FIRMADO ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS ✓

E. 
Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera
DIRECCIÓN

Administrador de la Orden: Tec. Jorge Américo Reyes Machuca ENCARGADO DE EQUIPO BÁSICO Teléfono: 2792-3069; 2792-3067	Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 20 ABR 2023
--	---