

MINISTERIO DE SALUD

República de El Salvador, C. A.

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
	Hospital Nacional de Jiquilisco	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
	UACI del Hospital de Jiquilisco	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
			PREVISION NO:3229

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Jiquilisco, Usulután 17 de Marzo del 2015	No.Orden:50/2015
----------------	--	-------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

S & M INGENIEROS, S.A DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--MANTENIMIENTO y REPARACION DE BIENES MUEBLES - FONDO GENERAL.-	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81201038 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	\$621.00	\$621.00
-	-	TOTAL.....	-	\$621.00

SON: seiscientos veintin 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Jiquilisco		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:3229
UACI del Hospital de Jiquilisco		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Jiquilisco, Usulután 17 de Marzo del 2015		No.Orden:50/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
S & M INGENIEROS, S.A DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--MANTENIMIENTO y REPARACION DE BIENES MUEBLES - FONDO GENERAL.-	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81201038 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	\$621.00	\$621.00
-	-	TOTAL.....	-	\$621.00
SON: seiscientos veintiun 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:				
 Titular o Designado				
 DIRECCION		 Suministrante		

Elaborado por: mllobos

CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA No. 50/2015

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Se realizará limpieza interna y externa, usando los químicos adecuados que permitan quitar todo tipo de suciedad; así mismo darán lubricación en las partes de los equipos donde se necesite y realizar aspirado-sopleteado de los componentes internos de los equipos según se estime conveniente.

PARA EQUIPOS TIPO MINI SPLIT:

- Revisión general de operación del compresor.
- Revisión de operación y limpieza de controles de mando.
- Revisión de presiones del sistema de refrigeración.
- Revisión de turbina y lubricación de motores ventiladores.
- Revisión general del sistema eléctrico.
- Limpieza de drenaje y bandeja de evaporador.
- Desmontaje y limpieza de filtros de aires.
- Verificación del consumo de amperaje.
- Verificación de temperatura de salida de flujo de aire.
- Revisión de aislamiento de tuberías.
- Limpieza de conexiones eléctricas.
- Completar carga de refrigerante al sistema MAXIMO 1 LIBRA en R-22.
- Corrección de vibraciones.
- Revisión y limpieza de compresor.
- Limpieza de serpentines de unidad.

PARA EQUIPOS TIPO VENTANA:

- Lavado de filtros de aire.
- Limpieza de frontal.
- Limpieza de chasis.
- Limpieza de bandeja de agua.
- Limpieza de turbinas de aire.
- Limpieza y chequeo de motores ventiladores.
- Limpieza y chequeo de control de temperatura.
- Chequeo y limpieza de drenaje de agua.
- Chequeo de circuitos eléctricos.
- Chequeo de presiones de gas refrigerante (si posee válvulas de medición).
- Chequeo de funcionamiento y enfriamiento.
- Carga de gas a los equipos si hace falta. MAXIMO 1 LIBRA.
- Limpieza de serpentines de unidad.

El equipo, insumos, materiales y herramientas necesarias para el respectivo servicio será por cuenta del suministrante.

Entregar informe con detalle completo de cada rutina realizada en los mantenimientos de cada uno de los aires acondicionados, dicho informe debe detallar las fallas encontradas y las respectivas observaciones e instrucciones a seguir para la corrección de estas.

Nota: en la Línea 02-01 \$ 449.24 y en la 02-02 \$ 171.76.