



**MINISTERIO DE SALUD**

**República de El Salvador, C. A.**

## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**



# GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Jiquilisco

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Jiquilisco

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:3229

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

**Jiquilisco, Usulután 02 de Marzo del 2017**

**No.Orden:34/2017**

### RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

**LOPEZ CASTILLO, JOSE ALBERTO**






CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES/FONDO GENERAL	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81207102 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU USADO EN CONSULTORIO OBSTETRICO DE EMERGENCIA.	\$375.00	\$375.00
1	Cada Uno	CODIGO: 81207104 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU, NUEVO EN AREA DE SALUD MENTAL DE CONSULTA EXTERNA.	\$450.00	\$450.00
1	Cada Uno	CODIGO: 81207101 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU NUEVO EN AREA DE ODONTOLOGIA DE CONSULTA EXTERNA.	\$350.00	\$350.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,175.00</b>

SON: mil ciento setenta y cinco 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>

Elaborado por:yayala

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Jiquilisco		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:3229
UACI del Hospital de Jiquilisco		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Jiquilisco, Usulután 02 de Marzo del 2017</b>		No.Orden:34/2017	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
LOPEZ CASTILLO, JOSE ALBERTO				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES/FONDO GENERAL	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81207102 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU USADO EN CONSULTORIO OBSTETRICO DE EMERGENCIA.	\$375.00	\$375.00
1	Cada Uno	CODIGO: 81207104 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU, NUEVO EN AREA DE SALUD MENTAL DE CONSULTA EXTERNA.	\$450.00	\$450.00
1	Cada Uno	CODIGO: 81207101 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU NUEVO EN AREA DE ODONTOLOGIA DE CONSULTA EXTERNA.	\$350.00	\$350.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,175.00
SON: mil ciento setenta y cinco 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO				
 Titular o Designado				
		 Suministrante		

Elaborado por:yayala

ESTE DOCUMENTO  
 FUE DISTRIBUIDO  
 EL DIA 07 MAR 2017

**CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA No. 34/2017**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA INSTALACION Y PUESTA EN MARCAHA DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS**

**EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU INCLUIRA:**

- Bases metálicas.
- Tubería de cobre aisladas.
- Filtro secador para equipo.


**EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU INCLUIRA:**

- Base metálica para equipo
- Tubería de cobre aislada.

**EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU INCLUIRA:**

- Limpieza de equipo antes de su instalación.
- Base metálica para equipo.
- Tubería de cobre aislada.
- Carga de refrigerante R-410A.

No incluye instalaciones eléctricas y todos los equipos serán proporcionados por el Hospital.



ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA 07 MAR 2017