



MINISTERIO DE SALUD

República de El Salvador, C. A.

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Jiquilisco

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Jiquilisco

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:3229

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Jiquilisco, Usulután 24 de Abril del 2018

No.Orden:48/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE


DISTRIBUIDORA FRIOSERV SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES - FONDO GENERAL.-	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81201038 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN (8 AIRES DE VENTANA Y 27 AIRES MINI SPLIT). VER ESPECIFICACIONE TÉCNICAS AL REVERSO.	\$910.00	\$910.00
-	-	TOTAL.....	-	\$910.00

SON: **novecientos diez 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Jiquilisco		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Jiquilisco		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
PREVISIÓN NO:3229				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Jiquilisco, Usulután 24 de Abril del 2018		No.Orden:48/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
DISTRIBUIDORA FRIOSERV SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES - FONDO GENERAL.-	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81201038 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN (8 AIRES DE VENTANA Y 27 AIRES MINI SPLIT). VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL REVERSO.	\$910.00	\$910.00
-	-	TOTAL.....	-	\$910.00
SON: novecientos diez 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:				
 Titular o Designado				
		 Suministrante		

Elaborado por:mlbos

DETALLE TECNICO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 48/2018

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO:

- Comprobación de operaciones normal de los equipos.
- Lavado de serpentín de condensadores.
- Limpiar y revisar evaporador.
- Lavado de filtros de aire.
- Comprobación de carga de refrigerante y lectura de presiones de refrigerante (cuando sea necesario).
- Revisión de fugas del refrigerante y carga de refrigerante (cuando sea necesario).
- Lubricación de motores y rodamientos en general (cuando sea necesario).
- Lubricación de partes móviles que lo necesiten (Lavado y secado del condensador y evaporador).
- Verificación de soportes.
- Ajuste general de tornillos y tuercas.
- Revisión de corrientes de motores y compresores.
- Revisar que los controles remotos funcionen adecuadamente.
- Revisar las protecciones de tubería del sistema.
- Revisar y realizar limpieza de cajas NEMA.
- Limpieza de los equipos y filtros purificadores de aire.
- Limpieza y ajuste de controles eléctricos y lectura de parámetros.
- Inspección y limpieza de ductos, revisar y reparar ductos y sus aislamientos (Aplicar en equipo de tipo central).

TRABAJO A REALIZAR EN LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

UNIDAD CONDENSADOR:

- Revisión general de operación y funcionamiento.
- Limpieza y revisión de serpentín.
- Limpieza y revisión del motor ventilador.
- Medición de alta presión.
- Medición de baja presión.
- Revisión del compresor.
- Medición del amperaje del compresor.
- Revisión y corrección de vibraciones.
- Revisión y sustitución de Rubatex y tuberías de drenaje, cuando fueren necesarias, sin costo adicional.
- Complemento de tornillos.

UNIDAD EVAPORADOR:

- Revisión general de operación y funcionamiento.
- Limpieza de filtro de aire.