

Ministerio de
Obras Públicas,
Transporte, Vivienda
y Desarrollo Urbano



EL SALVADOR
UNA CIRCUNCLUSIÓN

Recibido
Mano José Franco Pineda
1111-?

fl. 'S), Je- c_ "!

ACTA DE RECEPCION NUMERO GA-AAF-043-08-2010

"SUMINISTRO DE UNA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 50 KWATTS, UN (1) UPS CENTRAL DE 16 KVA MONOFASICO, DOS (2) SUPRESORES DE TRANSIENTES PARA PROTECCION ELECTRICA"

En las oficinas de la Gerencia de Informatica Institucional del Ministerio de Obras Publicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano MOPTVDU, ubicado en la Alameda Manuel Enrique Araujo kilometre 5.1/2 Carretera a Santa Tecla, Plante! La Lechuza, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil diez. Reunidos los que suscribimos; Ingeniero Carlos Alberto Trigueros Ayala, Tecnico en la Gerencia de Informatica Institucional, Señor Herbert Edgardo Rivas Cornejo, Tecnico en la Gerencia Administrativa Institucional, ambos fungiendo como Administradores del Contrato de Suministro W 044/2010, Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, Gerente Administrative Institucional y Licenciado Santos Genaro Rodriguez, Coordinador Ad-honorem del Area de Activo Fijo MOPTVDU, en representación del Ministerio, y el Ingeniero Rene Mauricio Barrera en representación de la Empresa **FASOR, S.A. DE C.V**, Que hace entrega de **UNA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 50 KWATTS, UN (1) UPS CENTRAL DE 16 KVA MONOFASICO, DOS (2) SUPRESORES DE TRANSIENTES PARA PROTECCION ELECTRICA**, que se detallan a continuación y damos ingreso a los Bienes de Activo Fijo con los siguientes numeros de Inventario:

Nº	CODIGO DE INVENTARIO	BIEN MUEBLE	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	PRECIO
1	01-09-11-007-2010	PLANTA ELECTRICA	DE EMERGENCIA DE 50 KWATTS, MOTOR: JOHN DEERE, MODELO: 5030TF270, N° DE MOTOR: 5H05863139, GENERADOR DE ENERGIA, MARCA: MARATHON, MODELO: 361CSL1601-1, SERIE: 710009	TRADEWINDS	TJ50-II	SIN SERIE	\$ 30.000.00
2	01-04-12-419-2010	UPS	CENTRAL DE 20 KVA, MONOFASICO CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO A LA SALIDA	EATON	PULSAR MX	1VCH50001	\$ 13,560.00
3	01-18-59-001-2010	SUPRESOR DE TRANSIENTES DE 120 KILOAMPERIOS	CON SENSIBILIDAD DE CORTOCIRCUITO, 120/240 VOLTIOS, DE 2 POLOS, TIPO ENCAPSULADO, PARA INSTALACION EXTERNA, EN CASO DE DISPARARSE LA PROTECCION DEBE SER DE FACIL DESMONTAJE.	SQUARE-D	TVS1HWA12X	SIN SERIE	\$ 770.00
4	01-18-59-002-2010	SUPRESOR DE TRANSIENTES DE 160 KILOAMPERIOS	CON SENSIBILIDAD DE CORTOCIRCUITO, 120/208 VOLTIOS, DE 3 POLOS, TIPO ENCAPSULADO, PARA INSTALACION EXTERNA, EN CASO DE DISPARARSE LA PROTECCION DEBE SER DE FACIL DESMONTAJE.	SQUARE-D	TVS2EMA16AC	SIN SERIE	\$ 2,115.00
TOTAL							\$ 46,445.00



[Handwritten signature]



La recepción de UNA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 50 KWATTS, UN (1) UPS CENTRAL DE 16 KVA MONOFASICO, DOS (2) SUPRESORES DE TRANSIENTES PARA LA PROTECCION ELECTRICA, esta amparado en el Contrato de Suministro N° 044/2010, Licitación Publica por Invitación N° 27/2009, Resolución Razonada de Adjudicación N° 064/2009, celebrado en San Salvador a los once días del mes de mayo de dos mil diez, según cláusula, SEGUNDA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. "EL MINISTERIO" pagara a "EL CONTRATISTA", en DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a través de la Unidad Financiera Institucional la cantidad de hasta CUARENTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 46,445.00)., y cláusula QUINTA: FINANCIAMIENTO. "EL MINISTERIO" hace constar que el importe del presente contrato se hará con cargo al FONDO GENERAL, LINEA DE TRABAJO 01-01 DIRECCION Y ADMINISTRACION.


Y Factura de Consumidor Final Numero 08050000 00894 por valor de CUARENTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 46,445.00) de fecha 25 de agosto de 2010, emitida por la Empresa FASOR, S.A. DE C.V., y hacemos constar que dicho equipo se recibió físicamente el 28 de julio de 2010, de acuerdo a acta de recepción del suministro.


La adquisición de UNA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 50 KWATTS, UN (1) UPS CENTRAL DE 16 KVA MONOFASICO, DOS (2) SUPRESORES DE TRANSIENTES PARA PROTECCION ELECTRICA descrito anteriormente se reciben nuevas y a entera satisfacción; manifestando que serán utilizadas en la Gerencia de Informatica Institucional del Ministerio de Obras Publicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano MOPTVDU, Plante! La Lechuza, San Salvador.

Y no habiendo más que hacer constar firmamos la presente de conformidad en el lugar y fecha indicada.

ENTREGA:

F:


Ing. René Mauricio Barrera
 Representante de la Empresa
FASOR, S.A. DE C.V.



RECIBEN:

Ing. Carlos Alberto Trigueros Ayala
 Administrador del Contrato W 044/2010
 Técnico de la Gerencia de Informatica Institucional




Sr. Herbert Edgardo Rivas Cornejo
 Administrador de Contrato W 044/2010
 Técnico en la Gerencia Administrativa Institucional





VERFICO:

Lie. Santos Genaro Rodriguez
Coordinador Ad-honorem
Area de Activo Fijo. MOPTVDU



Vo Bo:

Jng. Mario Orellana Castillo
Gerente de Informatica Institucional. MOPTVDU



Licda. Mirna Guadalupe Castaneda
Gerente Administrative Institucional. MOPTVDU

