

IPyVP-085-14-2015

En las instalaciones de la Unidad de Acceso a la Información Pública de **LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)**: En la ciudad de San Salvador, a las quince horas con quince minutos del día diecisiete de septiembre del año dos mil quince.

La suscrita Oficial de Información **CONSIDERANDO QUE:**

I) El día dos de septiembre del presente año, se recibió mediante correo electrónico en la Unidad de Acceso a la Información Pública de ANDA (en adelante UAIP ANDA), solicitud de información por parte de los ciudadanos: _____, quien se identificó por medio de su Documento Único de Identidad Número: _____ Y _____ quien se identificó por medio de su Documento Único de Identidad número: _____, la cual fue recepcionada por ésta Unidad el día tres de septiembre del año en curso, en dicha solicitud requirieron lo siguiente:

1. Informe sobre la fuente o nombre del proyecto o planta hídrica desde que se provee el servicio de agua a los Hospitales Nacionales siguientes: a) Hospital de la Mujer, b) Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, c) Hospital Nacional Rosales y d) Hospital Nacional General de Neumología .
2. Informe sobre la fecha en la que fueron realizadas en las últimas pruebas sobre calidad del agua que es proveída a los mencionados Hospitales Nacionales.
3. Copia de los estudios sobre calidad de agua que han sido realizados a los mencionados Hospitales Nacionales.
4. Informe sobre las interrupciones al servicio de agua en los mencionados Hospitales Nacionales, durante el periodo comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de julio del 2015.

II) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP), establece que el o la Oficial de Información transmitirá la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se encuentra disponible.

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información número 085-14-2015 a la Unidad Administrativa competente.

En atención a lo peticionado en relación al informe sobre la fuente o nombre del proyecto o Planta Hídrica desde que se provee el servicio de agua a los Hospitales Nacionales siguientes: a) Hospital de la Mujer, b) Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, c) Hospital Nacional Rosales y d) Hospital Nacional General de Neumología, la Dirección administrativa competente de ANDA, informaron lo siguiente:



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Final Av. Don Bosco, Centro Urbano Libertad, Edificio ANDA 5º Nivel, San Salvador,
Correo Electrónico: uaip@anda.gob.sv , www.anda.gob.sv Tel. 2244-2610

- a) *Hospital Nacional de la Mujer: Explotación privada (Bomba propia del Hospital).*
- b) *Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom: Sistema de abastecimiento Río Lempa (planta de bombeo Las Pavas).*
- c) *Hospital Nacional Rosales: Sistema de abastecimiento Río Lempa (planta de bombeo Las Pavas).*
- d) *Hospital Nacional General de Neumología: Planta de Bombeo California o La Gloria, reforzada con sistema Río Lempa.*

En cuanto a lo peticionado en el numeral 2) en relación al Informe sobre la fecha en la que fueron realizadas en las últimas pruebas sobre calidad del agua que es proveída a los mencionados Hospitales Nacionales, La Unidad de Laboratorio de la ANDA informa:

HOSPITAL	ULTIMA FECHA DE PRUEBA	REFERENCIA
NACIONAL ROSALES	20-07-2015	LM 154407
BENJAMIN BLOOM	28-07-2015	LM 154532
GENERAL NEUMOLOGICO	09-05-2014	LM 143053

En cuanto al Hospital de la Mujer, no se tiene punto de muestreo de agua, por tal motivo no se tiene registro de resultados de análisis de laboratorio.

En relación al numeral 3), en cuanto a la Copia de los estudios sobre calidad de agua que han sido realizados a los mencionados Hospitales Nacionales, la Unidad de Laboratorio de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) remitió lo siguiente: *“En atención a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública se proporciona VERSIÓN Pública de los tres estudios sobre la calidad de agua realizadas a los Hospitales: **General de Neumología, Nacional de Niños Benjamín Bloom y Nacional Rosales**, el cual consta de tres folios, sobre el cual se suprime la información que se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL en atención a lo establecido en el artículo 24 literales c) y d) de la LAIP.”* Se adjunta a la presente respuesta los estudios en comento.

En cuanto al numeral 4), en el cual solicitan la información acerca del Informe sobre las interrupciones al servicio de agua en los mencionados Hospitales Nacionales, durante el periodo comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de julio del 2015, la Dirección administrativa competente de ANDA, informan:

COD.	PARO		ARRANQUE		PLANTA	FALLA
	FECHA	HORA	FECHA	HORA		
206166	09/07/2015	11:30	09/07/2015	14:15	La Gloria	Ejecución de maniobra al reparar tubería que conecta a la red del agua potable de la Planta de Bombeo La Gloria al concluir maniobra, interrupción del servicio de agua potable se reactivó el servicio.
202828	19/06/2015	11:30	19/06/2015	14:45	La Gloria	Ejecución de maniobra al reparar tubería que conecta a la red del agua potable de la Planta de Bombeo La Gloria al concluir maniobra, interrupción del servicio de agua potable se reactivó el servicio.
201523	11/06/2015	16:30	11/06/2015	17:15	La Gloria	Suspensión del servicio de energía eléctrica por Del Sur.
198291	22/05/2015	18:15	23/05/2015	00:00	La Gloria	Suspensión del servicio de energía eléctrica por Del Sur.
198129	21/05/2015	13:30	21/05/2015	15:30	La Gloria	Problema mecánico en planta de Bombeo, al repararlo se reactivó el servicio.
197432	14/05/2015	19:00	14/05/2015	19:15	La Gloria	Suspensión del servicio de energía eléctrica por Del Sur.
195926	01/05/2015	16:15	01/05/2015	17:00	La Gloria	Problema mecánico en planta de Bombeo, al repararlo se reactivó el servicio.
191741	03/04/2015	06:00	03/04/2015	07:30	La Gloria	Suspensión del servicio de energía eléctrica por Del Sur.
186701	26/02/2015	14:15	26/02/2015	17:00	La Gloria	Problema mecánico en planta de Bombeo, al repararlo se reactivó el servicio.
184891	13/02/2015	14:00	13/02/2015	15:15	La Gloria	Ejecución de maniobra al reparar tubería que conecta a la red del agua potable de la Planta de Bombeo La Gloria al concluir maniobra, interrupción del servicio de agua potable se reactivó el servicio.
183849	06/02/2015	13:30	06/02/2015	16:30	La Gloria	Ejecución de maniobra al reparar tubería que conecta a la red del agua potable de la Planta de Bombeo La Gloria al concluir maniobra, interrupción del servicio de agua potable se reactivó el servicio.
183070	01/02/2015	13:30	01/02/2015	21:15	La Gloria	Ejecución de maniobra al reparar tubería que conecta a la red del agua potable de la Planta de Bombeo La Gloria al concluir maniobra, interrupción del servicio de agua potable se reactivó el servicio.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Final Av. Don Bosco, Centro Urbano Libertad, Edificio ANDA 5º Nivel, San Salvador,
Correio Electrónico: uai@anda.gob.sv , www.anda.gob.sv Tel. 2244-2610

COD.	PARO		ARRANQUE		PLANTA	FALLA
	FECHA	HORA	FECHA	HORA		
208762	24/07/2015	02:00	24/07/2015	15:30	EB3 Las Pavas	Problema mecánico en planta de Bombeo, al repararlo se reactivó el servicio.
206898	14/07/2015	05:45	14/07/2015	06:00	EB3 Las Pavas	Suspensión del servicio de energía eléctrica por Del Sur.
205931	08/07/2015	06:15	09/07/2015	10:15	EB3 Las Pavas	Problema mecánico en planta de Bombeo, al repararlo se reactivó el servicio.
204026	26/06/2015	10:45	26/06/2015	11:30	EB3 Las Pavas	Problema mecánico en planta de Bombeo, al repararlo se reactivó el servicio.
203441	23/06/2015	16:00	24/06/2015	11:30	EB3 Las Pavas	Problema mecánico en planta de Bombeo, al repararlo se reactivó el servicio.
202069	15/06/2015	18:15	15/06/2015	18:45	EB3 Las Pavas	Suspensión del servicio de energía eléctrica por CEL.
199508	30/05/2015	07:30	31/05/2015	11:15	EB3 Las Pavas	Problema mecánico en planta de Bombeo, al repararlo se reactivó el servicio.
199165	29/05/2015	05:00	29/05/2015	07:30	EB3 Las Pavas	Problema mecánico en planta de Bombeo, al repararlo se reactivó el servicio.
199124	28/05/2015	19:00	29/05/2015	03:15	EB3 Las Pavas	Suspensión del Servicio por maniobras de mantenimiento en El Plantel Las Pavas.
199121	28/05/2015	15:15	28/05/2015	18:15	EB3 Las Pavas	Suspensión del Servicio por maniobras de mantenimiento en El Plantel Las Pavas.
198224	21/05/2015	19:00	22/05/2015	10:45	EB3 Las Pavas	Suspensión del Servicio por maniobras de mantenimiento en El Plantel Las Pavas.

Oficina de información y respuesta



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Final Av. Don Bosco, Centro Urbano Libertad, Edificio ANDA 5º Nivel, San Salvador,
Correio Electrónico: uaip@anda.gob.sv , www.anda.gob.sv Tel. 2244-2610

196123	03/05/2015	07:45	03/05/2015	12:15	EB3 Las Pavas	Suspensión del Servicio por maniobras de mantenimiento en El Plantel Las Pavas.
189288	16/03/2015	14:30	16/03/2015	14:30	EB3 Las Pavas	Suspensión del Servicio por maniobras de mantenimiento en El Plantel Las Pavas.
189274	16/03/2015	11:30	16/03/2015	19:00	EB3 Las Pavas	Suspensión del Servicio por maniobras de mantenimiento en El Plantel Las Pavas.
188910	13/03/2015	12:15	13/03/2015	22:15	EB3 Las Pavas	Suspensión del Servicio por maniobras de mantenimiento en El Plantel Las Pavas.
186301	24/02/2015	07:45	26/02/2015	13:45	EB3 Las Pavas	Suspensión del Servicio por maniobras de mantenimiento en El Plantel Las Pavas.
185550	18/02/2015	13:15	18/02/2015	15:00	EB3 Las Pavas	Suspensión del Servicio por maniobras de mantenimiento en El Plantel Las Pavas.
183500	04/02/2015	07:00	04/02/2015	12:00	EB3 Las Pavas	Suspensión del Servicio por maniobras de mantenimiento en El Plantel Las Pavas.

Oficina de información y respuesta

Oficina de información y respuesta



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Final Av. Don Bosco, Centro Urbano Libertad, Edificio ANDA 5º Nivel, San Salvador,
Correo Electrónico: uai@anda.gob.sv , www.anda.gob.sv Tel. 2244-2610

- III) A partir del deber de motivación establecido en los artículos 65 y 72 LAIP, las resoluciones de los entes obligados deberán entregarse a la solicitante, a través del oficial de información mediante escrito con mención breve pero suficiente de sus fundamentos.

Con base a las facultades legales previamente señaladas y en vista que la solicitud si cumple con todos los requisitos establecidos en el Art. 36, 66 de La ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y los Artículos 50 y 52 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, luego de haber analizado el fondo de lo solicitado y haber realizado el procedimiento de Ley que establece el Artículo 70 de la LAIP, en razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el Artículo 18 de la Constitución de la República de El Salvador, en relación con el Artículo 62 y 72 LAIP, la suscrita Oficial de Información **RESUELVE: I) CONCÉDASE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y VERSIÓN PÚBLICA** de lo petitionado dentro del plazo establecido por la LAIP, información que fue suministrada por las Unidades administrativas competentes de ANDA, la cual se encuentra relacionada en el Romano **II)** de la presente resolución y documentación adjunta que consta de tres folios y forman parte integral del presente informe. **II) ENTRÉGASELE** el requerimiento solicitado por medio del presente informe oficial y **III) NOTIFÍQUESE** la presente resolución y entréguese al ciudadano, al correo electrónico establecido por él, en el formulario de solicitud número 085-14-2015, como medio de comunicación y déjese constancia en el expediente respectivo.

Licda. Morena Guadalupe Juárez
Oficial de Información Pública

Oficina de información y respuesta