



RNRH-IPOZO-05-23-0246/27/03/23

La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), San Salvador, a las ocho horas del día veintiocho de junio del año dos mil veintitrés. Visto el trámite de inscripción de pozo, promovido por el señor, \_\_\_\_\_ con Documento Único de Identidad número \_\_\_\_\_ quienes actúa en su calidad de Representante Legal de la sociedad SAVISO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse SAVISO, S.A. DE C.V., en un inmueble ubicado en cantón Ashapuco, 200 metros al norte de Hospital General Francisco Menéndez, municipio y departamento de Ahuachapán; Y

**CONSIDERANDO:**

- I. Que en razón de haber presentado el señor \_\_\_\_\_ con Documento Único de Identidad número \_\_\_\_\_ quienes actúa en su calidad de Representante Legal de la sociedad SAVISO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse SAVISO, S.A. DE C.V., en un inmueble ubicado en cantón Ashapuco, 200 metros al norte de Hospital General Francisco Menéndez, municipio y departamento de Ahuachapán; se procedió a la tramitación del formulario de solicitud de Inscripción de Pozos Perforados y Artesanales.
- II. Que mediante resolución de las ocho horas con cinco minutos del día veintidós de mayo del año dos mil veintitrés, el Registrador Nacional de Recursos Hídricos, admitió la solicitud de inscripción de pozo presentada por el señor \_\_\_\_\_
- III. Que habiendo realizado el análisis técnico respecto de la solicitud y contando con la documentación mínima necesaria presentada por los titulares, se determinó mediante el Dictamen Técnico de fecha veintiuno de junio del dos mil veintitrés, la viabilidad de inscribir el pozo solicitado.


POR TANTO, de conformidad a los considerandos anteriores y a lo dispuesto en los Artículos 57, 59, 61 y 169 de la Ley General de Recursos Hídricos, SE RESUELVE:

1. **OTORGAR LA INSCRIPCIÓN DEL POZO**, a la sociedad SAVISO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse SAVISO, S.A. DE C.V., en un inmueble ubicado en cantón Ashapuco, 200 metros al norte de Hospital General Francisco Menéndez, municipio y departamento de Ahuachapán.
2. Forma parte integrante de la presente Resolución y por consiguiente de obligatorio cumplimiento para la sociedad titular del proyecto, el contenido del Dictamen Técnico de fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, que incluye las recomendaciones consistentes en: **Al Registro Nacional de Recursos Hídricos:** 1) Realizar la inscripción del pozo solicitado, en inmueble ubicado en CANTÓN ASHAPUCO, 200 METROS AL NORTE DE HOSPITAL GENERAL FRANCISCO MENÉNDEZ, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN, en el punto definido por las coordenadas Geográficas en grados decimales: Latitud Norte 13.932500° y Longitud Oeste -89. 846666° indicadas en el dictamen técnico; **Al titular del Pozo:** 1) Mantener medidas sanitarias para evitar la contaminación del acuífero por entrada de cualquier material al pozo; 2) Registrar el pozo en la plataforma de canones por Uso y Aprovechamiento del recurso hídrico en la dirección: <https://www.usa.gob.sv/canones/>; 3) Para poder continuar la explotación del pozo, el titular deberá presentar la solicitud de Autorización de Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico y obtener una resolución favorable otorgada por la Autoridad Salvadoreña del Agua; 4) Presentar al momento de la solicitud de Autorización de Uso y Aprovechamiento del recurso hídrico, el informe de calidad de agua realizado por un laboratorio acreditado. Deberán analizarse los parámetros completos de calidad establecidos en el Reglamento Técnico Salvadoreño RTS 13.02.01:14 Agua, Agua de consumo

*humano. Requisitos de Calidad e Inocuidad. El incumplimiento de cualquiera de las recomendaciones contenidas en esta solicitud de inscripción anteriormente citada, podrían suponer el cometimiento de uno o varias infracciones de las constituidas en la Ley General de Recursos Hídricos, quedando facultada esta institución, para promover los procedimientos administrativos correspondientes.*

3. Hacerle saber a la sociedad titular que de conformidad al artículo 81 de la Ley General de Recursos Hídricos, podrá recurrir de la presente resolución, interponiendo recurso de reconsideración, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación.
4. Inscribirse en el Registro Nacional de los Recursos Hídricos, el pozo a favor de la sociedad solicitante.

COMUNÍQUESE.



LIC. MIGUEL ALEXANDER RUANO GUTIÉRREZ  
REGISTRADOR ASA

**Registrador Nacional de los Recursos Hídricos  
Autoridad Salvadoreña del Agua**



RNRH-IPOZO-05-23-0246/FIS 27/03/2023

**REGISTRO NACIONAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA**, San Salvador, a las ocho horas del día veintiocho de junio de dos mil veintitrés.

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el Artículo 169 de la LEY GENERAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, **el suscrito Registrador Nacional del Registro Nacional de los Recursos Hídricos ORDENA: INSCRIBASE EL POZO PERFORADO**, ubicado en cantón Ashapuco, 200 metros al norte del Hospital Nacional General Francisco Meléndez, municipio y departamento de Ahuachapán, de las siguientes características:

Pozo	Diámetro Perforación (metros)	Diámetro revestimiento (metros)	Profundidad Total (metros)	Nivel estático (metros)	Coordenadas geográficas (grados)	
					Latitud	Longitud
1	0.3115	0.2032	164.00	122.99	13.932500°	-89.84846666°

Emítase asiento de inscripción **00262** a nombre de la sociedad **SAVISO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia **SAVISO, S.A DE C.V.** quien deberá de dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Dictamen Técnico y extiéndase constancia del asiento de inscripción.

LIC. MIGUEL ALEXANDER RUANO GUTIÉRREZ  
REGISTRADOR ASA

**Registrador Nacional de los Recursos Hídricos  
Autoridad Salvadoreña del Agua**

JDA/