



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS	
FICHA DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	
Tipo de planta de tratamiento	TIPO ORDINARIO
Fecha	11-07-2021
No de Ficha	
Municipio/Urbanización/Col./Residencial	Ulla Zutchi
DGA de urbanización/Col./Residencial	5.04 - #2008
DGA de PTAR	
DIRECCIÓN	Colonia/Urbanización Calle/Avenida J/
	final Calle La Honestidad. Sarcacoy D/ La Libertad
UBICACIÓN	N/ W(-)
ENTE ADMINISTRADOR	ANDA Público
TIPO DE PLANTA	Trampa - bamba - rejilla de sarenador FATA - RAFA - Paliode sara Trampa lead 5 años
QUIMICOS UTILIZADOS EN PTAR	Cloro -
INFRAESTRUCTURA	Buen estado
FUNCIONAMIENTO	Estado de Operación Operando En caso de Oiros, especifique Área de mejora en la que se necesita asistencia Tubería de paso (bypass) en la plar Protección de la PTAR de escorrentia
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Caudal de diseño de PTAR (m3/d) Años de Operación de PTAR años Años de Operación años La PTAR cuenta con laboratorio No ¿Qué parámetros mide en laboratorio interno? pH, T, Ssed. ¿Qué parámetros mide en laboratorio externo? Plasmamento Se cuenta con Memoria de Cálculo de la PTAR Tiene esquema de líneas de agua y lodo Tiene Manual de O&M N° de Operarios de la PTAR Tiempo de permanencia de Operarios en la P
POBLACIÓN BENEFICIADA	Número de Beneficiarios Zona de cobertura
	1,500 Ulla Zutchi
OTROS DATOS RELEVANTES	Potencia de Subestación Eléctrica KVA Número de equipos Enlistar equipos Tiempo de trabajo de cada equipo Los equipos son controlados automáticamente Manual Si cuenta con Tecnología Aerobia, qué tipo de Se monitorea el Oxígeno Disuelto N/A Frecuencia N/A Concentración promedio de OD
PUNTOS DE DESCARGA	Caudal aforo actual No determinado m3/d Cuenta con caudalmetro Descarga del efluente al Rio Nombre del cuerpo receptor donde se realiza la descarga Coordenadas de descarga
	Si Si Corriente sbutica * Verificar
PARAMETROS DE CAMPO	Solicitar copias de últimos análisis de laboratorio
LODOS	Frecuencia de evacuación de lodos Cantidad de generación de lodos Tipos de tratamiento aplicado Otros, especifique Disposición de lodos Acceso a la PTAR para evacuar lodos
	Patio de Sarcacoy dispone a terreno
OPERADOR CAPACITADO	Personal ha recibido un mínimo de 40 horas de capacitación Operarios poseen equipo de protección personal Especifique que indumentaria
	Si Guantes, mascarillas batas
OBSERVACIONES	
FICHA LLENADA POR/NOMBRE DE QUIEN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA/TEL	